



## POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA

NC-0865/19

## NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

Datum Date	17.7.2019.	Omot spisa File number	8/213/19.LAB
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezja 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Kape instalacijskog osigurača nazivnog napona 500 V, tip DII, 25 A i DIII, 63 A		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezja 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	IEC 60269-1:2006+AMD1:2009+AMD2:2014; IEC 60269-3:2010+AMD1:2013		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0865/19 od 17.7.2019.		
Zaključak Conclusion	Kape instalacijskog osigurača nazivnog napona 500 V, tip DII, 25 A i DIII, 63 A zadovoljavaju tipska ispitivanja prema navedenim normama.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Prethodno izdana potvrda TT-2016-266 prestaje važiti.		

Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog  
kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.

The responsibility for conformity of any product having  
the same designation with that tested rests with the  
manufacturer.

Po ovlaštenju direktora IE  
By the authority of the General Manager

dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.



INSTITUT ZA  
ELEKTROPRIVREDU d.d.  
Zagreb

1